


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000107117624
Дата «10» августа 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17189715>
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная:
22-28-60

e-mail: n-ugansk@86.rosпотреbnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

« 10 » августа 2023 г., 16:00 час.
(дата и время составления акта)

Г. Нефтеюганск ул. Набережная 12 пом. 4
(место составления акта)

Акт
профилактического визита
№104 от 10.08.2023

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5
ОГРН: 1028601542617, ИНН: 8612009276
чрезвычайно-высокий риск

- (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628383, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 5 а
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
С 10-30 часов «_08_» августа 2023 года
По 11-30 часов «_08_» августа 2023 года
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____
С «_» _____ г.
По «_» _____ г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____
С «_» _____ г.
По «_» _____ г.
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
Главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях Карповой Марней Юрьевной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)
- К проведению профилактического визита были привлечены:
1) специалисты:
Левченко М.А -врач по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

_____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- 2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.511500 дата включения в реестр 16 июля 2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации: аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Кривошапова Любовь Васильевна и.о. директора
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Дата/лет
------------	----------

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	ДА
О соответствии объектов контроля критериям риска	ДА
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	ДА
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	ДА
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица ДА

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотра,
2. истребования документов
3. испытания
4. инструментального обследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- Осмотр объекта
 С 10-30 часов «_08_» августа 2023 года
 По 11-30 часов «_08_» августа 2023 года
 инструментального обследования
 С 10-30 часов «_08_» августа 2023 года
 По 11-30 часов «_08_» августа 2023 года

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Журнал учета аварийных ситуаций.
2. Характеристика объектов: тип здания (блочное, кирпичное, деревянное и т. д., типовое или приспособленное), этажность, год ввода в эксплуатацию (данные технического паспорта), площадь помещения;
3. характеристика основных инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляции). Копии актов состояния (ревизии) систем на текущий период;
4. проводились ли капитальные ремонты и реконструкции помещений.
5. Характеристика территорий: тип и высота ограждения территории; наличие наружного освещения, наличие подъездных путей, их покрытие, физкультурной, хозяйственной зон (оборудование, покрытие и т. д.).
6. Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость, количество классов-комплектов, наполняемость. Численность работников. Режим работы. Схемы рассаживания детей на занятиях.
7. Копия документа на право пользования помещениями.
8. Журнал регистрации мероприятий по внутреннему (производственному) контролю.
9. Программа производственного контроля (порядок внутреннего контроля) с результатами проведенных лабораторно-инструментальных исследований (протоколы, результаты исследований по лицевому, замеры искусственного освещения, микроклимата и др.) за последних 2022-2023 года.

10. Договоры между образовательным учреждением и законными представителями несовершеннолетних (родителями) по оказанию услуг, в том числе платных (при наличии).
11. Копия договора на вывоз твердых бытовых отходов.
12. Копия договора на утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-передачи опасных отходов за последние два (три) года. Копия лицензии на осуществление данного вида деятельность.
13. Копия договора по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с копиями актов выполненных работ за два (три) года.
14. Копия договора на медицинское обеспечение (в случае отсутствия в штате медицинского работника).
15. Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатному расписанию с отметками о пройденных периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках. Приказ о назначении ответственного за личные медицинские книжки сотрудников.
16. Приказ о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской помощи.
17. Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, мебель, отделочные материалы и др.
18. Документация по организации питания: (Перспективное меню, Приказ о создании бракеражной комиссии: бракеражный журнал готовых блюд; журнал витаминизации готовых блюд; журнал проведения генеральных уборок; документ технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам, журнал контроля за санитарным состоянием пищеблока);
19. Копия программы производственного контроля и результаты ее выполнения за 2022 год и текущий период 2023 года.
20. Журналы бракеража поступающего сырья

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
 1. Не на всей ученической мебели имеется цветовая маркировка в соответствии с возрастными особенностями детей, при этом имеющаяся цветовая маркировка в виде круга нанесена на переднюю наружную поверхность стула, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 2. На полу в коридоре имеются дефекты (сколы и трещины), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 3. В ряде учебных помещений единичные парты, стулья с дефектами поверхности в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 4. В ряде учебных помещений меловые доски требуют замены, имеют стёртость антибликового покрытия, белёдые, требуют замены должны иметь темное п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 5. С целью контроля инсоляции оконные проемы в ряде учебных помещений школы не оснащены регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, согласно требованиям санитарных правил окна помещений школы должны быть оборудованы в

зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, в настоящий момент жалюзи в части помещений отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

21. К настоящему акту прилагаются:
Протоколы лабораторных испытаний 37ФЭ.23 от 10.08.2023; №352ФЖп.23 от 10.08.2023, №351ФО.23 от 10.08.2023

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 877 от 10.08.2023 года

(указываются протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность Главный специалист-эксперт Карпова М.Ю.
(Ф.И.О)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(указывается информация о контролируемом лице)


(подпись)

« 10 » АВГУСТА 20 23 г.
(расшифровка подписи)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000107117624
Дата «10» августа 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <https://private.proverka.gov.ru/private/pm/17189715>
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная:
22-28-60
e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 877 _____ г. Нефтеюганск ул. Набережная 12 _____ августа
(место выдачи предписания) « 10 » 2023 г.

Мною, Карповой Марией Юрьевной Главным специалистом экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в
г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-яхе
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
в рамках проведения профилактического визита ПМ №_86230041000107117624
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ОГРН: 1028601542617, ИНН: 8612009276

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не на всей ученической мебели имеется цветовая маркировка в соответствии с роста-возрастными особенностями детей, при этом имеющаяся цветовая маркировка в виде круга нанесена на переднюю наружную поверхность стула, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На полу в коридоре имеются дефекты (сколы и трещины), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В ряде учебных помещений единичные парты, стулья с дефектами поверхности в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. С целью контроля инсоляции оконные проемы в ряде учебных помещений школы не оснащены регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, согласно требованиям санитарных правил окна помещений школы должны быть оборудованы в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, в настоящий момент жалюзи в части помещений отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил маркировку ученической мебели, согласно требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил полы в коридорах, устранить сколы и трещины, согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил учебную мебель в ряде учебных помещений, не допускать наличие учебных столов и стульев имеющих дефекты и повреждения покрытий, согласно п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил оконные проемы в ряде учебных помещений школы, оборудовать в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные жалюзи, не допускать использование деформированных, не свет проводимые, тепло проводимые жалюзи, своевременно проводить мойку, обработку замену, согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ОГРН: 1028601542617, ИНН: 8612009276
628383, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный,
д. 5 а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях
по адресу: __ Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г.
Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309
тел./факс 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в
срок до «10» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после
прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Карпова МЮ

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__10__» августа 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: __ shkola5-pyt@yandex.ru